

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Барнаул, ул. Взлетная 2 и, тел. 63-93-17; 26-21-85, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Спортивная 9, т. 22-7-81

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Спутник»**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бийска и районов по пожарному надзору от «22» января 2020 года № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «10» ч. «30» мин. по «12» ч. «30» мин. «06» февраля 2020 г., с «09» ч. «00» мин. по «11» ч. «00» мин. «13» февраля 2020 г. проведена проверка старшим дознавателем ОД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майором внутренней службы Карташовым Андреем Сергеевичем МКДОУ (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) «Детский сад «Спутник», объект защиты – помещения, территория, расположенные по адресам: Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, 13 Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, 2 Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, 20а Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, 18., совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад «Спутник» Шлотгаузэр Светланой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании ФМКДОУ детский сад «Спутник» - детский сад «Пчелка» отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.07.2020	

2	В здании ФМКДОУ детский сад «Спутник» - детский сад «Пчелка», помещение младшей группы, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, не оборудовано вторым эвакуационным выходом	п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171. п. 6.12* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	01.07.2020	
3	Дверь эвакуационного выхода в средней группе МКДОУ детский сад «Спутник» открывается не по направлению выхода из здания	п. 6.25 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 2 УНД
и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Карташов А.С.

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П.*

“ 13 ” февраля 20 20 г.

Предписание для исполнения получила:

✓ 
(подпись)

Заведующий
(должность)

Шлотгауэр С.Н.
(фамилия, инициалы)

“ 13 ” февраля 20 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору