

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СПУТНИК»
659415, п. Мирный
ул. Молодёжная, 13
тел. (385 30) 27-3-75
e-mail: sputnikmirn@mail.ru
06.09.2024 № _____

И.о. прокурора Зонального района
юристу 1 класса А.Ю. Листратову
заведующего МКДОУ «Детский сад
«Спутник» Шлотгауэр С.Н.

«Отчет об исполнении представления»

На ваше представление № 03-03-2024/Прдп202-24-20010018 от 30.08.2024 «устранение нарушений требований федерального законодательства» в МКДОУ «Детский сад «Спутник», сообщая следующее:

Филиал «Детский сад «Пчелка» (фото прилагается)

- При входе в детский сад размещено положение о пропускном режиме и инструкция по пожарной безопасности;
- С работниками учреждения проведен инструктаж и практическое занятие о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; ведется журнал осмотра территорий;
- Вход в здание оборудован кнопкой вызова персонала;
- На входе установлена тактильная табличка с использованием шрифта Брайля;
- В местах размещения огнетушителей установлены знаки F04;
- Для установки аварийного освещения подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения установлены знаки F10;
- У входа в учреждение установлен знак P01, о том, что курить запрещается;
- Для замены пожарной сигнализации подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- Для замены эмалированной кухонной посуды подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района; терка заменена;
- Демонтированы жесткие элементы подвеса качели;
- Приобретены одноразовые сидения на унитазы;
- Устранены дефекты на стульях;
- Используется фасовочное сливочное масло в заводской упаковке, с указанным на нем производителя, датой изготовления и сроком хранения;
- Ржавчина на варочной панели кухонной плиты удалена.

МКДОУ «Детский сад «Спутник» (фото прилагается)

- Для установки дверей с устройством само закрывания подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- Для установки аварийного освещения подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- Эвакуационные двери открываются по направлению из выхода здания;
- Ковровые дорожки закреплены к полу на путях эвакуации;
- У входа в учреждение установлен знак Р01, о том, что курить запрещается;
- На момент проверки, в период ремонта ДООУ, пемолукс и сода использовались как чистящее средство и не являются средством для приготовления дезинфекционных растворов, т.к. не имеют опасных для здоровья химических соединений;
- Напольное покрытие в туалетах двух групп новое, в двух других - старое, но без сколов;
- На момент проверки, в период ремонта ДООУ, использовался эмалированный чайник для подогрева воды и использования бригадой работников, выполнявших строительные работы внутри учреждения;
- На входе установлены тактильные таблички с использованием шрифта Брайля.

Филиал «Детский сад «Ромашка» *(фото прилагается)*

- Скошена трава на территории учреждения;
- Для установки забора подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- На входе установлены тактильные таблички с использованием шрифта Брайля;
- У входа в учреждение установлен знак Р01, о том, что курить запрещается;
- Для установки аварийного освещения подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- Для замены пожарной сигнализации подана заявка на финансирование в Комитет по образованию Зонального района;
- Паспорт безопасности хранится под замком, для недопущения свободного доступа посторонних лиц;
- Видеозапись с камер видеонаблюдения согласно требованиям хранится 30 дней;
- Акт проверки системы вентиляции имеется;
- В игровой комнате установлены лампы с одинаковым световым излучением;
- В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения установлены знаки F10;
- Приобретены одноразовые сидения на унитазы;
- Устранены дефекты в асфальтовом покрытии;
- Аварийный выход увеличен за счет освобождения от лавок;
- Установлены знаки, обозначающие эвакуационные выходы;
- Эмалированная посуда не используется;
- Деревянные доски и поварёшки промаркированы;

Представление рассмотрено с участием представителя Прокуратуры Зонального района. Нарушения, указанные в представлении являются законными и обоснованными.



[Handwritten signature]
/С.Н. Шлотгауэр/