

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СПУТНИК»**

659415, п. Мирный
ул. Молодёжная, 13
тел. (385-30) 27-3-75
e-mail: sputnikmirn@mail.ru
19.12.2023г №

Старшему дознавателю ОД ТО НД и ПР
№2 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю Карташову А.С.
заведующего МКДОУ «Детский сад
«Спутник» Шлотгауэр С.Н.

**Отчет об исполнении Предписания № 15
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от 15.08.2023г.**

1. В МКДОУ «Детский сад «Спутник», расположенного по адресу: п. Мирный, ул. Молодежная, д.13, произведена полная замена средств обеспечения пожарной безопасности. (Приложение 1).



/Шлотгауэр С.Н./

АКТ

о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию

г. Бийск

«27» ноября 2023 г.

Объект МКДОУ «Детский сад «Спутник», п. Мирный, ул. Молодежная, 13

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Заведующая Шлотгауэр С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

Директор ООО «СБВ-Лидер» Степанов С. Ю.

произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлены к приемке тех. средства

системы автоматической пожарной сигнализации

(наименование)

смонтированные в МКДОУ «Детский сад «Спутник»

по адресу: п. Мирный, ул. Молодежная, 13

2. Монтажно-наладочные работы выполнены в полном объёме

в ноябре 2023 г.

3. Результаты измерения

сопротивление шлейфа сигнализации 10 Ом -

сопротивление изоляции шлейфа сигнализации 10 МОм -

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты

недоделки устранены.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

технические средства сигнализации, прошедшие комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «27» ноября 2023 г.

Представители:

Заказчика

Подрядчика



ВЕДОМОСТЬ

смонтированных приемно-контрольных приборов,
сигнально-пусковых устройств, извещателей,
оповещателей, технических средств ПС

г. Бийск

«27» ноября 2023 г.

Объект МКДОУ «Детский сад «Спутник», п. Мирный, ул. Молодежная, 13

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Заведующая Шлотгауэр С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

Директор ООО «СБВ-Лидер» Степанов С. Ю.

№ п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1.	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-10	8
2.	Оповещатель	Маяк-12зм	8
3.	Извещатель пожарный тепловой	ИП101-1А-А3	6
4.	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-189	102
5.	Оповещатель	Кристалл-12	9

Представители:

Заказчика

Подрядчика

